



DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROCESSO Nº 000735-30.00/18-0
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018

OBJETO: Aquisição de peças e acessórios para instalação de aparelhos de ar condicionado, modelo split, visando a disponibilização dos sistemas de refrigeração de ambiente na sede e regionais da Defensoria Pública e aquisição de materiais elétricos a serem utilizadas na manutenção corretiva e preventiva das dependências da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul – de acordo com as especificações técnicas, quantidades e condições previstas no Anexo I – Termo de Referência.

Trata-se de pedido de esclarecimento sobre Pregão Eletrônico nº 20/2018:

“Prezados Boa Tarde,

Segue abaixo pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 20/2018:

- No Lote 22, está sendo solicitada a luminária com 02 lâmpadas, porém não faz menção nenhuma se a mesma deve ser fornecida com o reator eletrônico 2x36W 220V ou bivolt. Sendo assim solicitamos a confirmação se a luminária deve ou não ser fornecida com o reator.

Att.,”

Resposta da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul:

“Prezado fornecedor, bom dia

Segue abaixo retorno de nossa área técnica:

“Conforme descrito no texto de compra a luminária sobrepor, **completa**, montada, fluorescente tubular é 2x36W, sendo 220V ou Bivolt. logo o reator **deve** ser fornecido em 220V ou Bi-volt que atende duas tensões 220V/127V.”

Atenciosamente”

